



LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany  
Fax: +49(0431)1228-498  
eMail: zentrale@lufa-itl.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

BELLINGE VEST-VANDVÆRK  
BRÆNDEKILDEVEJ 7  
5250 ODENSE SV  
DÅNEMARKDato 10.10.2011  
Kundenr. 10048238  
Side 1 af 2

## ANALYSERAPPORT

### Ordrenr. 893344

Analyse nr. **714911 Drikkevand**  
Ordre **Bellinge Vest-Vandværk - Mikrobiologisk kontrol**  
Fakturamodtager **10046120 VANDCENTER SYD AS**  
Projekt **3280 Andre vandværker**  
Prøvens ankomst **06.10.2011**  
Prøvetagning **06.10.2011**  
Prøvetager **AL-North Pia Larsen**  
Kunde-prøvebetegnelse **30041010**  
Prøvetagningstidspunkt **12:50**  
Oppumpet mængde **17,7 m<sup>3</sup>/h**  
Formål **Drikkevandskontrol, vandværk**  
Omfang **Andet**  
Udtagningssted **Bellinge Vest-Vandværk**  
.  
Gade **Rentvandsafgang**  
Postnummer/Sted **Brændekildevej 7**  
Anlægs-ID **DK-5250 Odense SV**  
Bemærk: **82035**

Forsøg: sammenligning af alle mikrobiologiske resultater i Odense Kommune.

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
--	-------	----------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------

#### Sensorisk undersøgelse

Farve (Feltmåling)		<b>Ingen</b>				DIN EN ISO 7887 C1
Klarhed (Feltmåling)		<b>Klar</b>				visuel
Lugt (Feltmåling)		<b>Ingen lugt</b>				DEV B1/B2

#### Fysisk-kemisk Parameter

Temperatur (Feltmåling)	°C	<b>11,1</b>		<b>0</b>		DIN 38404-C4
-------------------------	----	-------------	--	----------	--	--------------

#### Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	DIN EN 6222 K5
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	DIN EN 6222 K5
Coliforme bakt.	CFU/100ml	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Colilert Quanti-Tray
E. coli	CFU/100ml	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	Colilert Quanti-Tray

**Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 1449.**LUFA - ITL Herr Dr. Holst, Tlf. +49431/1228-200  
el. kontoret i Tommerup, K. Diedrichsen 6340 5205  
Kundeservice Drikkevand



Dato 10.10.2011  
Kundenr. 10048238  
Side 2 af 2

**Ordrenr. 893344    Analyse nr. 714911**

**Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC 17025:2005 og er uden underskrift gældende**

**Fordelingsliste**

**ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN, LANDBRUG OG GRUNDVAND  
BELLINGE VEST-VANDVÆRK**

*Testens begyndelse: 07.10.11*

*Testens afslutning: 10.10.11*

*Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.*