

LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

BELLINGE VEST-VANDVÆRK
BRÆNDEKILDEVEJ 7
5250 ODENSE SV
DÅNEMARK

Dato 26.09.2011
Kundenr. 10048238
Side 1 af 2

ANALYSERAPPORT

Ordrenr. 888004

Analyse nr. **701798 Drikkevand**
Ordre **Bellinge Vest-Vandværk - Mikrobiologisk kontrol**
Fakturamodtager **10046120 VANDCENTER SYD AS**
Projekt **3280 Andre vandværker**
Prøvens ankomst **22.09.2011**
Prøvetagning **22.09.2011**
Prøvetager **AL-North Steffen Koch Sjødahl**
Kunde-prøvebetegnelse **30064480**
Prøvetagningstidspunkt **13:45**
Udtagningssted **Boring(er) i drift: Boring 6,**
Oppumpet mængde **20 m³/h**
Formål **Drikkevandskontrol, vandværk**
Omfang **Andet**
Udtagningssted **Bellinge Vest-Vandværk**
.
Gade **Rentvandsafgang**
Postnummer/Sted **Brændekildevej 7**
Anlægs-ID **DK-5250 Odense SV**
Bemærk: **82035**

Forsøg: sammenligning af alle mikrobiologiske resultater i Odense Kommune.

Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
-------	----------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------

Sensorisk undersøgelse

Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Farve (Feltmåling)	Ingen				DIN EN ISO 7887 C1
Klarhed (Feltmåling)	Klar				visuel
Lugt (Feltmåling)	Ingen lugt				DEV B1/B2

Fysisk-kemisk Parameter

Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Temperatur (Feltmåling)	°C	11,3	0		DIN 38404-C4

Mikrobiologisk undersøgelse

Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	1	0	50	DIN EN 6222 K5
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	0	0	5	DIN EN 6222 K5
Coliforme bakt.	CFU/100ml	0	0	0	Collert Quanti-Tray
E. coli	CFU/100ml	0	0	0	Collert Quanti-Tray

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 1449.

LUFA-ITL GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de

Dato 26.09.2011
Kundenr. 10048238
Side 2 af 2

Ordrenr. 888004 Analyse nr. 701798

**LUFA - ITL Herr Dr. Holst, Tlf. +49431/1228-200
el. kontoret i Tommerup, K. Diedrichsen 6340 5205
Kundeservice Drikkevand**

Fordelingsliste

ODENSE KOMMUNE, BY- OG KULTURFORVALTNINGEN, LANDBRUG OG GRUNDTVAND

Testens begyndelse: 23.09.11

Testens afslutning: 26.09.11

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.