



Bellinge Vest Vandværk

Elmegårdsvej 44  
5250 Odense SV

Att.: Mogens Petersen

Registrernr.: T46022  
Kundenr.: 5506169  
Ordrenr.: 823571  
Prøvenr.: 23253849

Modt. dato: 2011.03.23

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Bellinge Vest Vandværk  
Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV  
Prøvested.....: **Bellinge Vest Vandværk. Ledningsnet - V02200065/4461001399**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer  
Prøveudtagning...: 2011.03.23 kl. 12:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.03.23 kl. 23:45 - 2011.03.28

	Prøvenr.: 23253849	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	1	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS 30	
Nikkel (Ni)	0.045	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS 30	
Arsen (As)	3.1	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS 30	
Bor (B)	200	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	7.4	gr. C			DS2250	
pH	7.7	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	68	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	9.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Odense Kommune, By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.


> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Martin Hartlev Pedersen

Kontaktperson

28. marts 2011



Martin Hartlev Pedersen

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.